

8. pielikums

Informatīvais materiāls sabiedrībai

SIA "OKTĀNS"

Informatīvais materiāls sabiedrībai

Par rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā un paredzamajiem aizsardzības
pasākumiem SIA "OKTĀNS" degvielas bāzē

Šī informatīvā materiāla mērķis ir informēt SIA "OKTĀNS" degvielas bāzes apkārtnē dzīvojošos iedzīvotājus un tuvumā izvietoto uzņēmumu darbinieku par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību avāriju gadījumā SIA "OKTĀNS" degvielas bāzē.

Informatīvais materiāls izstrādāts 2026. gada aprīlī, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 69. punkta prasībām.

SIA "OKTĀNS" apliecina, ka degvielas bāzei Uzvaras ielā 52, Dobelē piemēro normatīvos aktus par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem, kā arī apstiprina, ka uzņēmuma atbildīgā persona ir iesniegusi iesniegumu par bīstamām ķīmiskajām vielām Valsts vides dienestā un Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu Valsts vides dienestā.

Informācija par objektu

Degvielas bāze, kura ir SIA "OKTĀNS" īpašumā, atrodas Dobeles pilsētas ziemeļu daļā, Dobeles pilsētas ražošanas zonā.

Ministru kabineta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasību izpildei atbildīgā persona ir SIA "OKTĀNS" valdes priekšsēdētājs Dāvids Jankevičs.

Atrašanas vietā : Uzvaras iela 52, Dobeles, LV-3701

Kontakts : + 371 28973340; oktānsdj@inbox.lv

Darbības apraksts

SIA "OKTĀNS" degvielas bāzes teritorijā ir izvietots tehnoloģiskais aprīkojums naftas produktu:

- noliešanai no dzelzceļa cisternām;
- noliešanai no autocisternām;
- uzglabāšanai tvertnēs;
- iekraušanai autocisternās.

Naftas produkti (dīzeļdegviela) objektā tiek piegādāti ar dzelzceļa vagoncisternām un autocisternām. Dzelzceļa vagoncisternu noliešanai paredzēta dzelzeļu cisternu noliešanas estakāde, autocisternām – autocisternu pieņemšanas un uzpildes vietas. Naftas produkti no piegādes transporta tiek pārsūkņēti uz produktu uzglabāšanas rezervuāriem. Objektā ir 14 virszemes uzglabāšanas rezervuāri. Naftas produktu transportēšanai degvielas bāzes teritorijā tiek izmantotas tērauda cauruļvadu līnijas.

Informācija bīstamajām vielām un to raksturojums

Informācijas par SIA "OKTĀNS" bīstamo vielu daudzumiem objektā ir pieejama Valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. ZE20IB0011.

SIA "OKTĀNS" degvielas bāzē bīstamākā viela ir dīzeļdegviela, ar sekojošām īpašībām:

DĪZEĻDEGVIELA

CAS Nr. 68334-30-5

Vielai raksturīgās bīstamības:



H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H304 – Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst



elpceļos
H351 – Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi



H315 – Kairina ādu
H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu



H335 – Var izraisīt elpceļu kairinājumu
H411 – Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Lēni iztvaiko. Kairina acis un elpošanas ceļus.

Augsnes un ūdens piesārņojuma risks.

Kaitīgs ieelpojot. Iekļūšana plaušās var izraisīt nāvējošu ķīmisko pneimonītu. Šķidra produkta šļakatas kairina acis un ādu. Eļļas migla kairina acis un elpošanas ceļus.

Informācija par rūpniecisko avāriju bīstamību un riska faktoriem

Normālos ekspluatācijas apstākļos iekšējie riska avoti objektā ir :

- dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde;
- sūkņu stacija;
- tehnoloģiskās cauruļvadu līnijas;
- naftas produktu uzglabāšanas tvertnes;
- autocisternu noliešanas un uzpildes iekārtas.

Objektā identificēti sekojoša riska izpausmes veidi:

- naftas produktu noplūde;
- naftas produktu degšana;
- grunts piesārņojums naftas produktu noplūdes rezultātā.

Avārijas sekas ārpus objekta teritorijas var izplatīties liela apjoma naftas produktu izplūdes un aizdegšanās gadījumā. Tās var būt saistītas ar siltumstarojuma, sadegšanas produktu kvēpu, dūmu un toksisku tvaiku izplatību.

Riska novērtējumā noteikta arī potenciāli tālākā avārijas radīta apdraudējuma zona, kura sagaidāma naftas produktu izlīšanas un degšanas gadījumā tvertņu apvaļņojuma laukumā.

Rekomendējam šajā zonā neatrasties saņemot informāciju par avāriju degvielas bāzē



Maksimālā 1 % letālā iedarbības zona naftas produktu uzglabāšanas tvertnes izplūdes un ugunsgrēka gadījumā

Rīcība rūpnieciskās avārijas gadījumā

Par objektā notikušu avāriju iedzīvotājus paredzēts brīdināt ar glābšanas dienestu vai policijas skaļruņu palīdzību. Blakus esošo uzņēmumu apziņošanai, papildus paredzēts izmantot tālruni

Rīcība atrodoties telpās

Aizveriet un noblīvējiet (ar ūdenī samitrinātu audumu) logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus.

Rīcība atrodoties ārpus telpām

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai objekta teritorijā redzami tumši dūmi, steidzīgi dodoties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš pūstu no sāniem). Ja tas nav iespējams, meklējiet patvērumu tuvākajā neapdraudētajā ēkā. Aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus un izslēdziet kondicionierus, lai novērstu toksisku dūmu iekļūšanu telpās.

Evakuācija

Evakuācijas gadījumā, ņemiet līdzi personu apliecinošus dokumentus, naudu un pirmās nepieciešamības priekšmetus. Pirms evakuācijas noslēdziet elektropadevi, gāzes un ūdens padevi. Paziņojiet kaimiņiem par izziņoto evakuācijas nepieciešamību un palīdziet bērniem, invalīdiem un vecākiem cilvēkiem sagatavoties evakuācijai.

Uzmanību! Ja jūtat veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību – 113 vai 112.

Objekta avārijgatavība

Objektā īstenotās preventīvās un drošības darbības ir vērstas uz avāriju nepieļaušanu un degvielas bāzē īstenotā darbība tiek organizēta, lai ievērotu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Degvielas bāzei ir izstrādāts Rūpniecisko avāriju novēršanas programma un Civilās aizsardzības plāns. Šajos dokumentos apkopota informācija par objektu, tā tehnisko drošības līmeni, darba organizāciju, apskatīta tā bīstamība no avāriju riska viedokļa un noteikti operatīvie pasākumi avārijas gadījumos.

Civilās aizsardzības plāns reglamentē kārtību darbībām, kas jāievēro produktu noplūdes, ugunsgrēka, dabas katastrofu, ārējo avāriju un citu apdraudējumu gadījumā. Apstiprinām, ka uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kādā saskaņā ar objekta Civilās aizsardzības plānu atbildīgā persona sadarbībā ar VUGD un citiem operatīvajiem dienestiem veic reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus nevēlamu notikumu vai rūpnieciskās avārijas gadījumā.

KUR ZVANĪT ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS?



112 – VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS
DIENESTS



113 – NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS
DIENESTS



110 – VALSTS POLICIJA